

Изаобильненское отделение  
Ставропольского краевого отделения  
Общероссийской общественной организации  
ВСЕРОССИЙСКОГО ДОБРОВОЛЬНОГО  
ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА  
ИНН 2635031340 КПП 263501001  
ОГРН 10226060000056  
Р/сч. 40703810300000000010  
«Ставропольпромстройбанк» ОАО  
г. Ставрополь

**ИЗОБИЛЬНЕНСКАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
СГО СКО ВДПО**

Ставрополь, ул. Балахонова, д.30, т. (865-2) 75-92-60

Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ 0. ИЛ.154.

АКТ № 5

**оценки качества огнезащитной обработки**

**Дата проведения контрольных замеров (испытаний):** «19 » октября 2023 года.

**Наименование объекта:** МБОУДОД «Изаобильненская детская художественная школа » Здание художественной школы .

**Адрес объекта:** г.Изаобильный ул.Ленина ,8

**Наименование обработанных конструкций:** деревянные конструкции кровли, сцены.

**Состояние огнезащитного покрытия:** Удовлетворительное

**Площадь обработанной поверхности:** 695,68 кв. м.

**Наименование (марка) огнезащитного состава:** Огнезащитный состав марки «Биоперин -Миг-09» (Сертификат соответствия С-RU.ПБ39.В00052 ТР 063202, ТУ 2499-039-24505934-2009

**Отбор проб (контрольные испытания) произвел:** Председатель Изаобильненского МО Калашников Н.А.

**Оборудование, использованное для проведения испытаний:** малогабаритный переносной прибор ПМП-1, термогигрометр, секундомер

**Методика и условия проведения испытаний:** образцы испытывались в соответствии с требованиями методики “Экспресс-оценка качества огнезащитной обработки деревянных строительных конструкций” ВНИИПО МВД РФ, 1998 г. Испытания проведены с применением малогабаритного переносного прибора ПМП-1, № 00251, предназначенного для оценки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций и материалов. Относительная влажность воздуха и атмосферное давление соответствуют нормальным условиям. Температура окружающего воздуха 19-20 С.

**Выводы по результатам контрольных испытаний:**

Образцы, испытанные методом «Экспресс-оценки качества огнезащитной обработки» соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

Председатель СГО ВДПО



Путивский Е.А.